



Prüfzeugnis

Berner Fachhochschule
Architektur, Holz und Bau
Burgdorf, Biel



Prüfgegenstand	Zweiflügliges Pendeltürelement
Typ, Modell oder Seriennummer	Baureihe: RA, Typ: ST-301-2
Prüfzeugnis Nr. (gilt nur für das geprüfte Objekt, Siehe Rückseite)	7689-PZ-02
Bericht Nr.	7689-PB-02
Auftrag Nr.	7689.DPE
Auftraggeber	Feuerschutz Team AG CH-5505 Brunegg
Konstruktion	Zweiflügliges Pendeltürelement. Blendrahmen und Rahmentüren aus lamellierter Eiche mit Furnierdecklage und gezapfter Rahmeneckverbindung. Die Pendeltüren werden mittels Bodentürschliesser und Zapfenband in Position gehalten.
Normbezug	EN 1191 (02/2000) Fenster und Türen – Dauerfunktionsprüfung - Prüfverfahren EN 12046-2 (02/2000) Bedienungskräfte – Prüfverfahren – Teil 2: Türen
Klassifizierung	Klasse C5 nach EN 14600 (08/2005) Tore, Türen und zu öffnende Fenster mit Feuer- und/oder Rauchschatzeigenschaften – Anforderungen und Klassifizierung
Ausstellung	16.07.2008
Gültigkeit	Bis Juli 2013
Adresse der Prüfstelle	Berner Fachhochschule Architektur, Holz und Bau Abteilung F+E, Product Engineering Solothurnstrasse 102, CH-2504 Biel Tel / Fax +41 (0)32 344 0 341 / 391 www.ahb.bfh.ch
Sachbearbeiter	Christoph Männle 
Leiter F+E Product Engineering	Urs Uehlinger 



SCHWEIZERISCHER PRÜFSTELLENDIENST
SERVICE SUISSE D'ESSAI
SERVIZIO DI PROVA IN SVIZZERA
SWISS TESTING SERVICE

Nach ISO/IEC 17025 akkreditiert: STS C 17

BFH | Forschung und Entwicklung