

PRÜFBESCHEINIGUNG

Auftrags-Nr.: 1305/2012/4/F - BF
Contract No.

04.09.2012
WIM/STS

Auftraggeber: FeuerschutzTeam AG
Customer Kirchstraße 3
CH-5505 Brunegg

Auftragsgegenstand: Beurteilung des einbruchhemmenden Türsystems Typ SEH3-1
Subject und SEH3-2, gemäß ÖNORM EN 1627:2011, DIN EN 1627:2011
sowie SN EN 1627:2011 Widerstandsklasse RC3 und ÖNORM
B 5338:2011 Widerstandsklasse 3

Ergebnis: Bezugnehmend auf die Prüfberichte 150/2007, 177/2008,
Result 251/2011, 654/2011, 656/2011, 659/2011, 1517/2011, 1518/2011
und 214/2012 und Gutachtliche Stellungnahme Nr. 1305/2012 be-
stätigt die Holzforschung Austria, dass die einbruchhemmenden
Türen Typ SEH3-1 (einflügelig), und SEH3-2 (zweiflügelig), mit
Stahlzargen und Zargen/Stöcke aus Holz und Holzwerkstoffen, mit
oder ohne Oberblende, mit oder ohne Seitenteil, mit oder ohne
Glasausschnitt, mit oder ohne Feuerschutzeigenschaften, mit oder
ohne Fluchtfunktion, nicht zur Angriffsseite öffnend oder zur An-
griffsseite öffnend, die Anforderungen der SN EN 1627 in Wider-
standsklasse RC3 erfüllen.

Geltungsdauer: --
Period of validity


DI Martin Wieser
Zeichnungsberechtigter und Bearbeiter


HOLZFORSCHUNG AUSTRIA


Dipl.-HTL-Ing. Peter Schober
Abteilungsleiter

Akkreditiert als Prüf- und Überwachungsstelle durch das BMWFJ und durch das OIB mit Bescheid
OIB-190-004/98-008.